

太陽光発電設備・蓄電池 設置一覧表

施設名	稼働日	太陽光発電 設備定格出 力(kW)	蓄電池(kWh)	想定年間使用量 [kWh](※)	想定自家消 費率	想定CO2削減量 (t - CO2/年)(※)	想定CO2削減率
生涯学習センター 〔こもれびの森〕	R8.5.1	71.04	20	60,668	17%	26.03	17.19%
白岡東小学校	R8.5.1	53.46	20	48,250	33%	20.70	33.28%
西小学校	R8.5.1	55.68	20	49,332	24%	21.17	23.52%
南小学校	R8.5.1	69.72	20	48,955	26%	21.00	26.42%
南中学校	R8.5.1	55.68	20	56,003	28%	24.02	28.47%
篠津中学校	R8.5.1	56.7	20	57,700	33%	24.75	33.28%
保健福祉総合センター (はびすしらおか)	R8 (冬頃)	60.75	20	61,563	16%	26.41	15.72%

※ 数値は想定であり、天候などに左右されることがあります。