

回 答 書

白岡市立学校等体育館空調設備整備事業に係る公募型プロポーザルに関する質問に対し次のとおり回答します。

【質問①】

(事項) 他工事に関して

(内容) 対象期間における他の工事(別工事)があれば教えてください。

【回答①】 現段階では予定している工事はありません。急遽修繕工事等の必要が生じた場合は、別途協議し対応します。

【質問②】

(事項) 要求水準書

(内容) P7.3 室外機について 『各施設の3割程度をGHPとする』との記載があります。又、P8.4 電気設備において『EHP 空調設備の電源は既存の電気設備の容量が不足にならないように適切な対応を講じること』とありますので、受変電設備容量に余裕があると判断しておりますが、念のため電力容量及び余力アンペア数を教えて頂ける様お願いします。

【回答②】 各小・中学校において、学校の最大電力使用は夏季(教室で空調機使用時)になります。令和6年9月の状況によると、夏季の各学校の電力使用状況は既設トランス容量の60%以下で、運転容量で約250Aの余力があります。

勤労者体育センターでは、新設時に空調機の設置が考慮されていないことからトランス容量の不足が見込まれるため、トランスの増設等の対応が必要となります。

【質問③】

(事項) 企画提案書類について

(内容) 「別紙2 企画提案書類について」3に「ページ番号を付すること」とありますが、ページ番号は通しで付するという認識で宜しいでしょうか。

【回答③】 御認識のとおりです。

【質問④】

(事項) 企画提案書類について

(内容) 「別紙2 企画提案書類について」「1 共通事項(1)」に「文字の大きさは、12ポイントを標準とする」とありますが、

- ・黒以外の色を使用することは可能でしょうか。
- ・文字の太さを変更することは可能でしょうか。

・図表等に使用する文字は、サイズ等の指定はないものと考えてよろしいでしょうか。

【回答④】黒以外の色を使用すること、文字の太さを変更すること両方可能とします。また、図表等に使用する文字は、サイズ等の指定はありません。

【質問⑤】

（事項）対象施設について

（内容）①「対象施設一覧」の大山小学校の面積が 270 m²とありますが、添付図面を基に計算すると 24m×15m=360 m²となります。
どちらをベースに計画立案を行えば宜しいでしょうか。

【回答⑤】360 m²として扱ってください。

【質問⑥】

（事項）現地見学について

（内容）白岡市殿で指定された学校以外の施設について、別途現地見学を行うことは可能でしょうか。また現地見学が不可能の場合、施設全体（外部・内部とも）の状況が分かる写真等を開示頂くことは可能でしょうか。

【回答⑥】現地見学について、御要望があれば4月9日（水）～4月21日（月）までの範囲で可能とします。詳細な日程等については個別に協議します。

【質問⑦】

（事項）配置技術者について

（内容）①「施工業務に係る参加資格要件」の配置する監理技術者又は専任の主任技術者においては、管工事及び電気工事の一级施工管理技士の資格を有する者という認識でよろしいでしょうか。

【回答⑦】御認識のとおりです。

【質問⑧】

（事項）参加表明書類について

（内容）①「別紙1 参加表明書類について」「4 登記事項証明書 履歴事項証明書（原本）」とありますが、本書類の提出は代表事業者のみでよろしいでしょうか。

【回答⑧】代表事業者のみ御提出ください。