浄水水質検査結果

採水地点			岡泉浄水場 第4号取水井（給水栓） （岡泉浄水場管末） 白岡市岡泉891番地	モミジ公園 （高岩浄水場管末） 白岡市西9丁目4番	柴山公衆用トイレ （大山配水場管末） 白岡市柴山1098番地4
採水年月日			令和6年4月18日		
検査項目	水質基準	単位			
一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0
大腸菌	不検出	−	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200 以下	mg/L	56.6	25.1	14.3
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.7	0.6
pH値	5.8 以上 8.6 以下	−	7.3	7.3	7.2
味	異常でないこと	−	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	−	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

原水水質検査結果

採水地点		岡泉浄水場				高岩浄水場			
		第1号 取水井	第2号 取水井	第3号 取水井	第4号 取水井	第1号 取水井	第2号 取水井	第3号 取水井	第4号 取水井
採水年月日		令和6年4月18日							
検査項目	単位								
大腸菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0