| | 書類名 | ページ | 項番 | 項目 | 質問内容（原文） | 回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募型プロポーザル実施要領 | P.5 | ９（４） | 参加申込書類の提出<br>提出書類 | 会社概要の様式は、任意書式で宜しいでしょうか。 | 任意の書式で支障ありません。 |
| 2 | 公募型プロポーザル実施要領 | P.5 | ９（４） | 参加申込書類の提出<br>提出書類 | 会社概要は、自社のパンフレットでの提出書類でも宜しいでしょうか。 | パンフレットの提出で支障ありません。 |
| 3 | 公募型プロポーザル実施要領 | P.5 | ９（４） | 参加申込書類の提出<br>提出書類 | 指定書式以外のものは自社様式等、任意書式で宜しいでしょうか。 | 任意書式の提出で支障ありません。 |
| 4 | 公募型プロポーザル実施要領 | P.5 | １０（４） | 審査及び選定方法<br>見積書【様式７】・見積内訳書【様式８】 | 見積内訳書に明細書は必要となりますか。その場合書式についてですが指定書式ですか、任意書式ですか。 | 必要です。書式は任意で提出をお願いします。 |
| 5 | 公募型プロポーザル実施要領 | P.6 | １０（５）エ | 審査及び選定方法<br>審査（二次審査）<br>実施時間 | プレゼンテーションに使用する資料（パワーポイント等印刷したもの）の配布は当日配布で宜しいでしょうか。 | 当日配布可能です。<br>配布する場合、１１部用意してください。 |
| 6 | 要求水準書 | P.11 | 第２７条（４）キ | 業務要求水準<br>電気及び機械設備等保守点検業務<br>構造物の点検 | コンクリート構造物の点検について、目視点検で考えていますが宜しいでしょうか。 | 目視点検を基本とし、必要に応じてハンマーによるたたき点検も併せて実施してください。 |
| 7 | 要求水準書 | P.12 | 第２７条（８）ア | 業務要求水準<br>修繕業務<br>小規模修繕の範囲 | 小規模修繕の累計額の上限価格の記載はありますが、１件当りの上限価格設定のお考えをお聞かせください。 | １件当りの上限は定めておりませんが、予算規模の関係から高額・大規模な案件が発生した場合は協議のうえ、当業務の範囲外とし、別業務として実施します。 |

| | 書類名 | ページ | 項番 | 項目 | 質問内容（原文） | 回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 要求水準書 | P.12 | 第２７条<br>（８）<br>イ | 業務要求水準<br>修繕業務<br>計画的に行う小規模修繕 | 小規模修繕について「業務契約初年度の～」とありますが、現在考えられている修繕内容を、お聞かせ願えますか。 | 計器や指示計類を予定しています。 |
| 9 | 要求水準書（別紙） | P.14 | 13 | 除草対象施設 | 除草回数の適宜とは、どのくらいの回数をご検討されていますか。 | 水道事業という事業特性から、各施設は常に清潔にする必要があります。こうした観点から衛生的で良好な環境を維持できる頻度で実施してください。 |
| 10 | 要求水準書（別紙） | P.18 | 16 | 電力調達対象施設<br>電力使用実績 | 令和５年１０月～令和６年９月迄の高岩浄水場の料金実績ですが、翌年と比較すると一桁少ないと思われますが誤植でしょうか。 | 誤植です。<br>誤）１，５０１，２２２<br>正）１５，１０１，２２２<br>なお、実施要領記載の見積上限額には影響ありませんので申し添えます。 |
| 11 | 特記仕様書 | P.6 | 第２４条 | 物価の変動に基づく委託料の額の変更 | 物価変動（労務単価、電気・薬品等ユーティリティ費）に対する考え方をご教授願います。 | 著しく変動が生じた場合、その増減額について受注者と協議のうえ決定します。 |
| 12 | 公募型プロポーザル実施要領 | P.5 | １０<br>（４） | 見積書【様式７】・見積内訳書【様式８】 | 労務単価、電気・薬品等ユーティリティ費に対し近年価格の高騰が著しい状況となっておりますが、今回の見積額につきましても５年間の金額上昇を想定した見積金額という認識でよろしいでしょうか。 | ５年間の金額上昇については想定しておりません。 |