

B & G海洋センター修繕一覧

年度	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
修繕内容	工事内容	金額	工事内容	金額	工事内容	金額	工事内容	金額	工事内容	金額
	温水循環ポンプ修繕	194,400	温水配管破損対応工事	788,400	幼児プール用ろ過用ポンプ修繕	616,000	白岡市B & G海洋センター浄化槽フロートスイッチ交換工事	108,900	女子シャワー修繕	156,200
	雨漏り修繕(2F 談話室)	231,120	エアハンドリングユニット送風機モーター修繕工事	1,458,000	エアハンドリングユニット全熱交換器	913,000	白岡市B & G海洋センター防火扉交換工事(扉両側)	1,008,700	プールサイドシャワーミキシングバルブ他修繕	404,800
	プールクリーナー修繕	19,980	25mプールろ過ポンプ修繕工事	59,400	温度調節器交換作業	292,600			空調用温水配管漏水修繕	96,800
	熱源循環ポンプ修繕	223,560	消防用整備修繕	196,900	消防用設備修繕	129,800	ジャグジーろ過ポンプ更新	341,000	1階事務所内流し台排水修繕	28,600
	女子更衣室圧縮機修繕	861,850			インターロッキング修繕業務委託	115,198	男子更衣室内シャワー水栓改修工事	184,800	機械室煙感知器取替	41,800
			屋上温水配管安全弁交換	264,600	天井部分解体(結露欠損部)	148,500	危険物看板交換(屋上2枚)	31,900	1階エントランス用空調機診断点検	27,500
	屋上温水配管漏水工事	356,400	男子更衣室内シャワー室水栓	167,400	ブロワーポンプ・調整水中ポンプ取替	572,000	屋上給湯管漏水修繕	165,000	空調用温水配管漏水修繕	81,400
	スライダー上部インターホン修繕	11,880	温度調整器交換作業	429,840	AH-1系温水三方弁水漏れ修繕	688,380	ジャグジー系統温度指示調節計交換	132,000	木製網戸設置工事	181,500
	温度調節器交換作業(AH-1系統)	286,200	動力盤鍵取替	5,940	結露対策工事	415,800	真空式温水ヒーター部品交換(暖房用)	348,370	子供プール用集毛器エレメント	44,000
	コインロッカーケーシング修理	19,980	女子トイレ照明LED化工事	18,360	床点検口補修工事	209,000	排煙窓ガラス交換工事	202,400	キノシールド抗菌工事	150,700
	屋上温水配管漏水修繕	118,800	給湯管漏水修繕(調査)	248,400	2Fトレーニング室空調機圧縮機交換修	873,400	消防用設備修繕(感知器2台)	70,400	1階便所照明器具ほか修繕	99,770
	非常照明器具階段灯取り換え工事	72,360	給油管漏水修繕	291,600			高窓開閉装置修繕(プール室)	363,000	機械室幼児用プール配管チャッキ弁修繕	17,600
	プール高窓開閉装置修繕	205,200	消防用設備修繕	34,560	温水配管漏水修繕(管切断による)エア抜き弁取付含む	495,000	1階ロース内空調機点検(事務所天井裏)	22,550	機械室配管チャッキ弁修繕	17,600
	女子更衣室シャワー水栓改修工事	157,680	屋上安全弁及び配管修繕	194,400	女子更衣室内シャワー水栓改修工事	160,600	ウォータースライダー階段上インターホン修理	22,000	シャワー室タオル棚修繕	62,700
	温水ボイラー部品交換作業	38,016	温水循環ポンプ取替	137,160	男子更衣室洗面所自動水栓交換工事	101,200	事務所内湯沸し器撤去工事	24,200	ジャグジー運転再開に伴う整備	168,410
	屋上温水配管安全弁ほか取り換え	155,520	調整ポンプマグネット交換	16,632	男子トイレ自動水栓交換工事(更衣室内)	101,200	女子シャワー室鍵交換工事	37,400	プール防水コンセント取替	13,200
	温水配管漏水修繕(ジャグジー系統)	43,200	油パイプ交換 仕切弁・作業費等	118,800	女子トイレ自動水栓交換工事(更衣室内)	101,200	ホール非常照明蓄電池取替工事	23,100	排気ファン電磁開閉器取替	24,200
	ケーシング調整(コインロッカー)	3,456	幼児・着水プール還水槽補給水及び水位警報用水位電極交換	97,200	プールサイド洗面水栓交換工事(2箇所)	96,800	女子更衣室排気ファン電磁開閉器取替	16,500	エントラスホール空調機点検調査	20,900
	ジャグジー用ブロワーVベルト交換	10,260	地下タンク等定期保守点検 危険物看板交換	46,750	男子更衣室内シャワー水栓改修工事	160,600	屋上安全弁及び配管修繕(給湯用)	250,800	ろ過装置部品交換修繕	308,000
	調整ブロワーVベルト交換(浄化槽)	7,020	オイルギアポンプ配管修繕R1	22,000	屋上温水配管(ボイラー出口)漏水修繕及び機械室給湯管(幼児プール熱交換)更新工事	462,000	真空式温水ヒーター部品交換作業(暖房用)	374,814	溶解栓 組立加工品	1,980
	女子照明不点修繕	16,416	原水ポンプ槽フロートスイッチ修繕	86,900	女子更衣室空調機修繕	319,000	機械室配管修繕(スライダー配管)	96,800	ケーシング調整費	26,400
	幼児・着水プール管水槽流路切り替え用電磁弁マニホールド交換	64,800			機械室給湯管更新工事(追加)	189,200	プールサイドシャワー出水調査・調整	8,800	1F入場受付側女子トイレ洗面台自動水栓更新	125,180
	地下排水ポンプ配管修繕(逆止弁交換)	114,480			幼児プール運転用タイマー交換及び25mプール水位電極交換	77,000	屋上給湯管漏水修繕(床暖房配管)	133,100	空調機熱交換器ヘルト取替	15,400
					ジャグジー用配管漏水修繕	38,500	プールサイドシャワー修繕(男子温度調節器)	156,200	身障者更衣室空調機点検調査	20,900
					機械室給湯管保温工事	99,000			事務室棚扉丁番交換	49,500
					ジャグジー脇点検口修繕	6,600			三方弁確認作業	74,800
					ジャグジー吸水電動弁交換	143,000			消防用設備修繕	50,600
					事務所電灯盤リモコンプレーカー取替(男子更衣室)	16,500			温度調節計交換修繕	437,800
					エアハンVベルト交換	16,500			防火シャッター調査	16,500
					調整ポンプマグネット交換(浄化槽)	30,580			洗眼水栓交換他工事	93,500
					光電式スポット感知器(機械室3個)	96,800				
					障害者更衣室非常灯蓄電池取替	22,000				
支出計	市支出分	1,530,910	市支出分	2,502,700	市支出分	4,973,678	市支出分	1,117,600	市支出分	0
	指定管理者支出分	1,681,668	指定管理者支出分	2,180,542	指定管理者支出分	2,733,280	指定管理者支出分	3,005,134	指定管理者支出分	2,858,240
合計		3,212,578		4,683,242		7,706,958		4,122,734		2,858,240